

Faenza, lì 26/06/2009

Spett.li
CLIENTI

**OGGETTO: COMUNICATO INFORMATIVO N° 1 giugno 2009 -DECRETO 329/04
Art. 10 Riqualificazione periodica**

Gentili Clienti,

come ben sapete, l'esercizio di una stazione di rifornimento Gpl, metano ed in parte anche carburante comporta un continuo e sistematico aggiornamento su molteplici aspetti ed adempimenti spesso contenuti in leggi e in norme di difficile interpretazione.

La Bernardini Impianti intende agevolarVi in questo oneroso compito informandoVi, tramite e-mail periodiche, in merito a nuove Leggi, regolamenti o quant'altro sia attinente il settore delle stazioni di servizio comprese le eventuali novità offerte dal mercato.

In questa primo comunicato affrontiamo il tema dell'art. 10 di cui al Decreto 329/04 relativo alla "RIQUALIFICAZIONE PERIODICA".

Tale Decreto regola l'esercizio degli apparecchi a pressione, ovvero (riducendo di molto il senso della legge) il collaudo delle valvole di sicurezza e le verifiche decennali di serbatoi Gpl e delle bombole metano.

La prima novità introdotta da tale Decreto è l'allungamento del periodo che intercorre tra due verifiche che viene spostato dall'attuale UN anno a DUE anni. Resta invece invariata la scadenza decennale per le verifiche straordinarie.

Il più importante cambiamento è però rappresentato dal fatto che si impone all'utilizzatore la richiesta delle verifiche (precedentemente i tecnici ASL/ARPA provvedevano direttamente a tale programmazione).

In particolare il Decreto 329 recita:



Art. 7.

Obblighi degli utilizzatori

1. La mancata esecuzione delle verifiche e prove alle date di scadenza previste, indipendentemente dalle cause che l'hanno prodotta, comporta i seguenti oneri a carico degli utilizzatori:

- a) messa fuori esercizio delle attrezzature ed insiemi coinvolti;
- b) esecuzione, da parte dei soggetti incaricati per l'attività di verifica, delle verifiche e prove previste dalla normativa vigente per il successivo riavvio;

Art. 8

Obbligo delle verifiche periodiche

1. Gli utilizzatori di attrezzature e insiemi a pressione messi in servizio hanno l'obbligo di sottoporre gli stessi a verifiche periodiche, ovvero di riqualificazione periodica.
2. L'attestazione positiva risultante dalle verifiche effettuate consente la prosecuzione dell'esercizio delle attrezzature e degli insiemi verificati.

Conclusioni e raccomandazioni.

Dall'art. 8 si deduce che è compito esclusivo dell'utilizzatore (il proprietario del PV) sottoporre a verifica l'apparecchio, pertanto la ASL/ARPA non è più tenuta a mandare nessun tipo di "avviso".

Dall'art. 7 invece si conclude che qualora l'impianto non venga sottoposto alle verifiche previste, indipendentemente dalla motivazione (e quindi anche se la ASL/ARPA non manda nessun avviso o non interviene), l'impianto deve essere messo fuori esercizio.

Abbiamo appurato che, salvo alcune eccezioni, dal 2005 le ASL/ARPA non hanno più eseguito nessun tipo di verifica che non fosse espressamente richiesta dal proprietario dell'impianto.

Di conseguenza moltissime stazioni di rifornimento (benché in perfetta regola con il ricollaudò delle valvole di sicurezza) dovrebbero essere per legge messe fuori servizio in attesa di un sopralluogo da parte degli enti competenti.

Continuare l'esercizio di un impianto in "DIVIETO D'USO" comporta il rischio di pesanti sanzioni e di un fermo immediato dell'impianto stesso in caso di controlli. Inoltre il proprietario, qualora dovesse verificarsi un incidente di qualunque natura, è L'UNICO RESPONSABILE.

Per evitare ogni problema Vi consigliamo di accertare la data di scadenza dell'ultima "Riqualifica Periodica" effettuata dall'ASL/ARPA. Se scaduta o in prossimità di scadenza consigliamo di richiedere un nuovo sopralluogo utilizzando il



modello "FAC SIMILE" allegato.

Raccomandiamo inoltre la verifica della data di collaudo degli accessori e di contattare, se necessario, il nostro staff del servizio manutenzione per procedere al suo ricollaudato (Ufficio Manutenzione: Tel. 0546 626725 - e-mail: manutenzione1@bernardininet.com).

Per migliorare i servizi forniti alla clientela la Bernardini Impianti ha informatizzato tutti gli scadenziari delle attrezzature presenti sugli impianti da noi manutenzionati.

Con l'intento di migliorare la conoscenza Tecnica/Legislativa delle stazioni di servizio e nella speranza che gli argomenti trattati siano di Vostro interesse cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

BERNARDINI IMPIANTI s.n.c.

Il responsabile tecnico

p.i. Bernardini Aldo



CARTA INTESTATA SOCIETA'

Racc. A/R

Data:

**Spett.le
USL / ARPA**

Prot. Int. N.

RICHIESTA DI VERIFICA RIQUALIFICAZIONE PERIODICA

(Ai sensi del Decreto n° 329 del 1/12/2004 Art. 10)

Il sottoscritto _____ in
qualità di legale rappresentante della ditta “_____” con
sede in _____, con la presente

RICHIEDE

la verifica di riqualificazione periodica degli accessori e dei dispositivi
destinati alla protezione dell'attrezzatura a pressione costituita da serbatoio
gpl mc ____ N.F. _____ installato presso la stazione di servizio sita
in _____ di proprietà della _____.

Distinti saluti.